αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου : **16-0847-009-0291-01**
Ημερομηνία : **02/01/2017**

Αρ. Δείγματος : **1**

ISO 17025
Αρ. 102

Σταδίου 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λαγκαδά, 35200, Λαγκαδάς**		
Τύπος δείγματος	:	Νερό		
Ημ/νία λήψης	:	27/12/2016	Ημ/νία έναρξης δοκιμών	: 28/12/2016
Ημ/νία παραλαβής	:	28/12/2016	Ημ/νία λήξης δοκιμών	: 31/12/2016
Κωδικός δείγματος	:	**26520291**	Σημείο δειγματοληψίας	: Δημ Σχολείο
Περιγραφή δείγματος	:	**Δίκτυο Λαγκαδά - Δημ Σχολείο**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Διάταξη	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Διάταξη	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Δήλωση Συμμόρφωσης

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη, η οποία αναφέρεται στο δείγμα.

2. Η παρούσα έκθεση αφορά το δείγμα 26520291 και η δειγματοληψία έχει γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από δείγματα τα οποία δεν έχουν ληφθεί από τους εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία υπαλλήλους, σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την Οδηγία 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία αναφέρεται στην ποιότητα του πόσιμου νερού.

Η Διευθύντρια
Χημικός Αναλύσεων

Δρ. Ελένη Χατζηγεωργίου
DVM, Δρ. Κτηνιατρικής - Διατροφολόγος MSc
Διαιτολογίας Κτηνιατρικής

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν στο εργαστήριο. Η αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης επιτρέπεται μόνο ολόκληρη.
Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από δείγματα τα οποία δεν έχουν ληφθεί από τους εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία υπαλλήλους.
* Παράμετρος δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης.