αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : **15-0847-005-0938-01**
Ημερ/νία Παραλαβής : **4/8/2015**

Αριθ. Σελίδων : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συμβεβλημένο Αρ. 102

Χρυσ. Δουκ. Εμμ. Μπενάκη 104 Αμπελόκηποι 115 27
Τ. Θεοδώρου Γρηγορίου & Αλεξ. Δουκ. Μπενάκη 127 Α?. Ψυχικό 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 35200, ΑΘΗΝΑ**		
Τύπος Δείγματος	:	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ		
Ημερ/νία Δειγματοληψίας	:	30/07/2015	Ημερ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 31/7/2015
Ημερ/νία Παραλαβής	:	31/07/2015	Ημερ/νία Λήξης Αναλύσεων	: 3/8/2015
Αριθμός Δείγματος	:	**25310938**	Τόπος Δειγματοληψίας	: ΑΘΗΝΑ
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ - Απ. Λιβ ΒΕ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Καθορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Καθορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σημειώσεις

1. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον πελάτη, η διαδικασία δειγματοληψίας δεν καλύπτεται από τη διαπίστευση.

2. Το δείγμα νερού με Α/Α 25310938 λήφθηκε από τον πελάτη, μεταφέρθηκε στο εργαστήριο, και αναλύθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε σημείο δειγματοληψίας που δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου, και αναλύθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διευθύντρια
Τμήμα Αναλύσεων

Δρ. Ευαγγελία Λαγιού
DVM, Μ.Βετ.Επιστ. - Διπλωματούχος MSc
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η παρούσα δοκιμή πιστοποίησης αφορά μόνο το δείγμα που αναλύθηκε και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο αναλύσεων Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2005.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή.