αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αρ. Φακέλου : **15-0847-005-0953-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **4/8/2015**

Αρ. Δοκιμής : **1**

ISO 9001
Αρ. 102

Σταδίου 104 Άγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ 142 32 Αγία Παρασκευή
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Πελάτης | : | **ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 35200, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ** | | |
| Τύπος Δείγματος | : | ΝΕΡΟ ΠΟΣΟΣΙΜΟ | | |
| Ημ/νία Δειγματοληψίας | : | 30/07/2015 | Ημ/νία Παραλαβής | : 31/7/2015 |
| Ημ/νία Έναρξης | : | 31/07/2015 | Ημ/νία Ολοκλήρωσης | : 3/8/2015 |
| Αριθμός Δείγματος | : | **25310953** | Σύστημα Παροχής | : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
| Σημείο Δειγματοληψίας | : | **ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ** | | |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | Όριο Ποσοτικοποίησης | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Μικροοργανισμοί 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Δεν Καθορίζεται | 13 |
| Μικροοργανισμοί 37°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Δεν Καθορίζεται | 18 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Intestinal Enterococci | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

**Σχόλια Δειγμάτων**

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη, η παρούσα δοκιμή αφορά μόνο τα δείγματα που παραλήφθηκαν.

2. Το δείγμα με Α/Α 25310953 λήφθηκε από τον πελάτη, μεταφέρθηκε στο εργαστήριο, και αναλύθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε.

3. Η ΔΕΗ ΔΕΝ ελέγχει τα δίκτυα διανομής νερού που τροφοδοτούν τα κτίρια του πελάτη και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν μεταβολές στην ποιότητα του νερού που παρέχεται στο δίκτυο, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη μεταφορά του νερού μέσω των δικτύων διανομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε.

Για Τη Δοκιμή
Χημικός Αναλύτης

Κατσιμπίρη Αναστασία
DVM, Χημικός Μηχανικός - Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc
Διευθύντρια Εργαστηρίου

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε και δεν μπορεί να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
Η ΔΕΗ δεν ελέγχει τα δίκτυα διανομής νερού που τροφοδοτούν τα κτίρια του πελάτη και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν μεταβολές στην ποιότητα του νερού που παρέχεται στο δίκτυο, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη μεταφορά του νερού μέσω των δικτύων διανομής.
* Παράμετρος δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης.