αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : **15-0847-005-0939-01**
Ημερ/νία Παραλαβής : **4/8/2015**

Αριθ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συμβεβλημένο Αρ. 102

Κηφισού 104 & Δεληγιάννη 115 27
Τ.Κ. 142 32 Νέα Σμύρνη Αθήνα
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Πελάτης | : | **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λαμίας, Μπλάνα, 35200, Λαμία** | | |
| Τύπος Δείγματος | : | Νερό | | |
| Ημ/νία Δειγματοληψίας | : | 30/07/2015 | Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων | : 31/7/2015 |
| Ημ/νία Παραλαβής | : | 31/07/2015 | Ημ/νία Λήξης Αναλύσεων | : 3/8/2015 |
| Αριθμός Δείγματος | : | **25310939** | Σημείο Δειγματοληψίας | : Λιμνοδεξαμενή |
| Περιγραφή Δείγματος | : | **Δείγμα από Δεξαμενή - Λιμνοδεξαμενή** | | |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | Αποτέλεσμα | Όριο Ποσοτικοποίησης |
|---|---|---|---|---|
| Μικροοργανισμοί 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Υπερβαίνει το εύρος | >300 |
| Μικροοργανισμοί 37°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Υπερβαίνει το εύρος | >300 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Intestinal Enterococci | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

**Σημειώσεις**

1. Η ημερομηνία δειγματοληψίας, η ώρα δειγματοληψίας και το σημείο δειγματοληψίας καθορίστηκαν από τον πελάτη.

2. Το δείγμα νερού με Α.Π. 25310939 λήφθηκε από τον πελάτη, ο οποίος και το μετέφερε στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 892/Φ.Ε.Κ. Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 (Ε.Ε. L 330/32 της 05/12/1998).

3. Η Α.Ε. Αναλύσεων Υδάτων Περιβάλλοντος Εργαστηριακών Μετρήσεων Ποιότητας Υδάτων Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Μελετών Περιβαλλοντικών Μελετών