αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου : **15-0847-005-0947-01**
Ημερομηνία : **4/8/2015**

Σελ. : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συμβεβλημένο
Αρ. 102

Σταδίου 104 Άγ. Δημήτριος 115 27
Τ.Θ. 60502 Τ.Κ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	: **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ, 35200, ΑΓΙΑΣ**		
Τύπος Δείγματος	: ΔΗΜΟΣ		
Ημ/νία Λήψης	: 30/07/2015	Ημ/νία Έναρξης Εξέτασης	: 31/7/2015
Ημ/νία Παραλαβής	: 31/07/2015	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Εξέτασης	: 3/8/2015
Αριθμός Δείγματος	: **25310947**	Τύπος Συσκευασίας	: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Σημείωση Συσκευασίας	: **ΠΑΛΙΑ ΔΕΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΟ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Εκατοντάδες	Estimated 8
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Εκατοντάδες	12
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη, η παρούσα δοκιμή αφορά μόνο το δείγμα που παρελήφθη.

2. Βάσει της Υ.Α. Γ4/ΓΠ/οικ.38295/2001 (ΦΕΚ 1289/Β/2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα όρια για τα κολοβακτηριοειδή είναι 0 cfu/100ml και για τα εντερόκοκκους 0 cfu/100ml.

3. Η Υ.Α. Γ4/ΓΠ/οικ.38295/2001 (ΦΕΚ 1289/Β/2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν περιλαμβάνει όρια για τους μικροοργανισμούς 22°C και 37°C.

Ο Δ/ντής Εργαστηρίου
Χημικός Μηχανικός
Δρ. Χρήστος Μπούρας
DVM, Δρ. Βιοχημικός - Διατροφολόγος MSc
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Η παρούσα δοκιμή αφορά μόνο το δείγμα που παρελήφθη. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρη.
Τα αποτελέσματα αφορούν τις παραμέτρους που δοκιμάστηκαν.
* Εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ.