αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μελέτης : **17-0847-004-0512-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **07/08/2017**

Αρ. Δοκιμής : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Διαπίστευση
Αρ. Μητρ. 102

Σταδίου 104 Άγ. Δημήτριος 115 27
Τ.Θ. 60000 Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λαμίας, 35200, Λαμία**		
Τύπος Δείγματος	:	Νερό		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	31/07/2017	Ημ/νία Παραλαβής	: 01/08/2017
Ημ/νία Έναρξης	:	01/08/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 04/08/2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου	:	**27310512**	Κωδικός Πελάτη	: Λ Σ ΠΕΤ
Σημείωση Πελάτη	:	**ΠΑΛΑΙΟ Η ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια Δειγμάτων

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη, η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν.

2. Το παρόν έγγραφο αποτελεί συμπλήρωμα της έκθεσης 27310512 και μαζί με αυτή συνθέτουν ένα πλήρες σύνολο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

3. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις που προκύψουν από τη μη τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στην ΚΥΑ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Η Δ/ντρια Παραγωγής
Μαρία Χριστοπούλου

Δρ. Χημικός Μηχανικός MSc
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν.
Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις που προκύψουν από τη μη τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.
* Εργαστήριο Δοκιμών Λαμίας