αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Φακέλου : **16-0847-009-0306-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **02/01/2017**

Αρ. Δείγματος : **1**

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 104 Αμ. Δημ 115 27
Τ.Κ. Περιοχή: Αγ. Δημήτριος 127 ΑΤ. Τηλ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

ISO 17025
Αρ. Μητρ. 102

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λαυρίου, Θησέως 35200, Λαύριο**		
Είδος Δείγματος	:	Νερό Πόσιμο		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	27/12/2016	Ημ/νία Παραλαβής	: 28/12/2016
Ημ/νία Έναρξης	:	28/12/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 31/12/2016
Αριθμός Δείγματος	:	**26520306**	Σημείο Δειγματοληψίας	: Λιμάνι Λαυρίου
Περιγραφή Δείγματος	:	**Δίκτυο Ύδρευσης Λαυρίου - Λιμάνι**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια/Παρατηρήσεις

1. Η δειγματοληψία και η μεταφορά του δείγματος, έγινε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λαυρίου και όχι από το εργαστήριο μας. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα όπως παραλήφθηκε.

2. Το δείγμα με κωδικό αριθμό 26520306 έχει ληφθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λαυρίου, Δίκτυο Ύδρευσης Λαυρίου - Λιμάνι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α. 892/φε/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

3. Η Υ.Α. 892/φε/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του πόσιμου νερού, ορίζει ότι η παρουσία κολοβακτηριοειδών, Escherichia coli και εντερόκοκκων σε 100 ml δείγματος πόσιμου νερού δεν πρέπει να ανιχνεύεται.

Διευθυντής Εργαστηρίου
Χημικός Αναλύσεων

Παπαδοπούλου Αναστασία
DVM, Υπ. Καθηγήτρια Κτηνιατρικής - Διατροφολόγος Κτηνίατρος MSc
Αν. Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Η παρούσα αναλυτική έκθεση αφορά μόνο στο δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο και δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή της παρούσας αναλυτικής έκθεσης επιτρέπεται μόνο ολόκληρη και χωρίς καμία τροποποίηση. Η χρήση της για διαφημιστικούς σκοπούς απαγορεύεται.
* Δοκιμές που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης.