αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου : **15-0847-002-0204-01**
Ημερομηνία : **15/04/2015**

Σελίδα : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Διαπιστευμένο
Αρ. Μητρώου 102

Κηφισού 104 & Μαυρομιχάλη 115 27
Τ.Κ 11145 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λαμίας, Υδρευτικός Σταθμός Λαμίας, 35200, Λαμία**		
Τύπος δείγματος	:	Πόσιμο Νερό Δικτύου Διανομής		
Ημερομηνία λήψης	:	06/04/2015	Ημερομηνία έναρξης δοκιμών	: 06/04/2015
Ημερομηνία παραλαβής	:	06/04/2015	Ημερομηνία λήξης δοκιμών	: 09/04/2015
Αριθμός πρωτοκόλλου	:	**25150204**	Τύπος δειγματοληψίας	: Τυχαία
Σημείο δειγματοληψίας	:	**Δίκτυο Διανομής Λαμίας - Σημείο Δειγματοληψίας**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανιχνεύσιμη Συγκέντρωση	0
Μικροοργανισμοί στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανιχνεύσιμη Συγκέντρωση	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια

1. Η δειγματοληψία έγινε από εκπρόσωπο του εργαστηρίου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης 25150204 και η παρούσα έκθεση δοκιμών αφορά μόνο τα δείγματα που ελήφθησαν από τον δειγματολήπτη μας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η παρούσα έκθεση δοκιμών αφορά μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν στο εργαστήριο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου. Η αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης δοκιμών επιτρέπεται μόνο ολόκληρη, εκτός αν έχει ληφθεί η γραπτή έγκριση του εργαστηρίου. Η παρούσα έκθεση δοκιμών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Δ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διευθύντρια Εργαστηρίου
Μαρία Αγγελοπούλου

Χριστίνα Γεωργοπούλου
DVM, Μ.Sc Διατροφή - Διαιτολογία MSc
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηνιατρικής

Η παρούσα έκθεση δοκιμών αφορά μόνο τα δείγματα που δοκιμάστηκαν στο εργαστήριο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου. Η αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης δοκιμών επιτρέπεται μόνο ολόκληρη, εκτός αν έχει ληφθεί η γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
* Παράμετρος δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : **15-0847-002-0204-02**
Ημερομηνία : **15/04/2015**

Σελίδα : **1**

ΣΠΥΡΟΥ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 104 Αγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 27
Γ΄ ΣΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 127 Α?. Ι. ΣΤΑΘΟΥ 142 32
ΤΗΛ: +30 210 7470500-502 ΦΑΞ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥ : **ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΡΓΗΣ ΑΤΕ, 35200, ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : 06/04/2015 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ : 06/04/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : 06/04/2015 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ : 13/04/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : **25150204** — ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : ΑΠ ?ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : **?ΑΛΒΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ - ΣΠΑΘΙ ?Ι ΡΑΦΕΙ**

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (pH) - 25ΑC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.5
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ - 25ΑC	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	753
ΘΟΛΗΡΟΤΗΤΑ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.21
ΧΡΩΜΑ	ΑΡΙΘ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
ΟΣΜΗ	ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ (*)		-	-	ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΓΕΥΣΗ	ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ (*)		-	-	ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (KMnO4)	ΑΡΙΘ ISO 8467	mg/l O2	0.16	< 5.0	<0.5
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	< 1.25
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.002	< 5.0	0.055
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.003	< 10.0	9.0
ΒΟΡΙΟ (B)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.15	< 1000.0	24
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.001	< 5.0	< 0.035
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 50.0	2.7
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.03	< 2000.0	6.6
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.06	< 200.0	8.7
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.005	< 10.0	0.36
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.005	< 50.0	< 0.05
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 1.0	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 20.0	0.58
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.035	< 10.0	0.38
ΝΑΤΡΙΟ (Na)	ΒΑΦ 072-93 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	16
ΒΡΩΜΙΚΑ (BrO3)	ΒΑΦ 072-85 (LC-MS/MS)	μg/l	0.06	< 10.0	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN)	ΒΑΦ 072-69 (UV)	μg/l	3	< 50.0	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	34.0
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F)	ΒΑΦ 072-75 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	0.31
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3)	ΒΑΦ 072-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	5.8
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΑΜΜΩΝΙΑ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΙΙΚΑ (SO4)	ΒΑΦ 072-72 (UV)	mg/l	1.5	< 250	11
ΟΛΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	0.35
1,2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (EDC)	ΒΑΦ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	< 3.0	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Η Γ΄ ΘΕΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
DVM, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ MSc

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.
* ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθ. Δελτίου : **15-0847-002-0204-02**
Ημερ/νία Παραλαβής : **15/04/2015**

Αριθ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA ESYD
Συνημμένο Αριθ. 102

Σ.Ο.Χ. Λεωφ. Συγγρού 104 & Ρ. Γκόλφη 115 27
Τ.Κ. Καλλιθέα Αττικής Αλεξ. Παπαναστασίου 127 & Π. Τσαλδάρη 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα	Σχόλια
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	< 0.50	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Τριαλογονομεθάνια (THM's)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	< 100.0	32.0
Χλωροφόρμιο (CHCl3)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	-	3.9
Βρωμοφόρμιο (CHBr3)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	8.3
Δισβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBrCl2)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	-	7.8
Δίβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	12.0
Τετραχλωράνθρακας & Τετραχλωραιθυλένιο	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	< 10.0	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Τετραχλωραιθυλένιο (TCE)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Τετραχλωράνθρακας (PCE)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	-	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Βενζο(α)πυρένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	< 0.01	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	< 0.1	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Βενζο(β)φθορανθένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Βενζο(ε)φθορανθένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Βενζο(g,h,i)περυλένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Βενζόλιο	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	< 1.0	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO)	ΕΑ 072-86 (LC-MS/MS)	μg/l	0.06	< 0.10	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO)	ΕΑ 072-87 (GC-MS)	μg/l	0.07	< 0.10	Κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης
Εντομοκτόνα Οργανοφωσφορικά	ΕΑ 072-79 (GC-MS/MS)	μg/l	0.006-0.02	-	Κάτω Όριο ποσοτικοποίησης

Η Διευθύντρια
Αικατερίνη Χριστοπούλου

Χριστοφορίδου Παναγιώτα
DVM, Διεπιστήμων MSc

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου.
Η ΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.
* Εργαστήριο Δοκιμών Ποσοτήτων Νερού.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ

Αρ. Δοκιμής : **15-0847-002-0204-02**
Ημ/νία Έναρξης : **15/04/2015**

Αρ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA ESYD
Σελίδα 1 από 102

Λεωφ. Μεσογείων 104 Αγ. Παρασκευή 115 27
Τ.Θ. 60026 Ταχ.Κωδ. Αθήνα 127 Τ.Θ. 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Αποτελέσματα

1. Η ανάλυση έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο GC/MS/MS βάσει της εσωτερικής μεθόδου 25150204 και με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/2600/ΕΚ (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

2. Η ανάλυση περιλαμβάνει τις παρακάτω ουσίες:
Acetochlor, Acrinathrin (και άλλα), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (και άλλα), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbophenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (και άλλα), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (και άλλα), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (και άλλα), Cyproconazo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenoconazole (και άλλα), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol (και άλλα), Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate (και άλλα), Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (και άλλα), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau (και άλλα), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacrifos, Methidathion, Methoxychlor (και άλλα), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (και άλλα), Perthan, Phenothrin (και άλλα), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Resmethrin (και άλλα), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (και άλλα), Tetrasul, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Tolylfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε, LOD: 0.006-0.022 μg/l & LOQ: 0.022-0.068 μg/l.
(#) Δεν διαπιστεύεται από το φορέα.

Η Διευθύντρια
Αναλύσεων Ποιότητας

Χριστίνα Παπαδοπούλου
DVM, Διδακτορικό MSc