αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου Δοκιμής : **15-0847-005-0949-01**
Ημερομηνία Παραλαβής : **4/8/2015**

Αρ. Δοκιμής : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συμβεβλημένο
Αρ. 102

Σταδίου 104 Άγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Διεύθυνση Δημοτικών Λουτρών, 35200, ΑΘΗΝΑ**		
Τύπος Δείγματος	:	ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	30/07/2015	Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	: 31/7/2015
Ημ/νία Παραλαβής	:	31/07/2015	Ημ/νία Λήξης Δοκιμών	: 3/8/2015
Αριθμός Δείγματος	:	**25310949**	Σύστημα Δειγματοληψίας	: ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜ ΘΕΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Προσδιορισμό	10
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Προσδιορισμό	15
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια Δοκιμών

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον Πελάτη, η Διεύθυνση Δημοτικών Λουτρών παρέλαβε τα δείγματα από τον χώρο του πελάτη.

2. Ο Κωδικός Δείγματος του Εργαστηρίου μας είναι ο 25310949 και η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε, όπως δηλώθηκε από τον πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Πελάτη για τη δειγματοληψία και τη μεταφορά του δείγματος στο Εργαστήριο, καθώς και η ενημέρωσή του για τις συνθήκες που πρέπει να τηρούνται κατά τη δειγματοληψία και τη μεταφορά του δείγματος στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διευθύντρια
Χημικός Αναλύσεων

Δρ. Ελένη Χατζηαγγελίδου
DVM, Μ.Sc. Διατροφολογία - Διαιτολογία MSc
Αν. Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολόκληρου, χωρίς καμία αλλοίωση.
Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και δοκιμών που χρησιμοποιούνται από το Εργαστήριο είναι μη διαπιστευμένες.
* Παράμετρος εκτός πεδίου διαπίστευσης.