αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΟΛΤΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Μ. Δοκιμής : **16-0847-009-0305-01**
Ημ/νία Δειγματοληψίας : **02/01/2017**

Μ. Δείγματος : **1**

Σταδίου 104 Άγ. Δημήτριος 115 27
Τ. Θεοδώρου 127 Π. Φάληρο 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Σημειώσεις

Περιγραφή Δείγματος	: **Νερό, Πηγή Αγία Παρασκευή, 35200, Ν. Φθιώτιδας**		
Τύπος Δειγματοληψίας	: Απλό		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	: 27/12/2016	Ημ/νία Παραλαβής	: 28/12/2016
Ημ/νία Έναρξης	: 28/12/2016	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 31/12/2016
Αριθμός Δείγματος	: **26520305**	Κωδικός Πελάτη	: ΝΦ ΣΤΕΡΕΑΣ
Σημείωση Πελάτη	: **ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ - ΝΦ ΣΤΕΡΕΑΣ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σημειώσεις

1. Η ημερομηνία δειγματοληψίας δηλώθηκε από τον πελάτη.

2. Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 26520305 και η παρούσα έκθεση δοκιμών εκδόθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

3. Η Α.Ε. αναλύσεων και μελετών περιβάλλοντος Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δειγματοληψία και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη και οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης δοκιμών. Η παρούσα έκθεση δοκιμών εκδόθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Η Διευθύντρια
Χημικός Αναλύσεων

Δρ. Χριστίνα Μαρκέλλου
DVM, Κτηνίατρος - Διατροφολόγος MSc
Αν. Καθηγήτρια Κτηνιατρικής

Η παρούσα έκθεση δοκιμών αφορά μόνο στο δείγμα που παραλήφθηκε από τον πελάτη και δοκιμάστηκε στο εργαστήριο. Η Α.Ε. αναλύσεων και μελετών περιβάλλοντος Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δειγματοληψία και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη και οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης δοκιμών. Η αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης δοκιμών επιτρέπεται μόνο ολόκληρη εγγράφως από τον εκδότη.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή.