αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου : **17-0847-004-0521-01**
Ημερομηνία : **07/08/2017**

Σελίδα : **1**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λεωφ. Συγγρού 104 & Ρήγα Φερραίου 115 27
Τ.Κ. 142 32 Νέα Σμύρνη Αθήνα
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 35200, ΚΑΛΛΙΘΕΑ**		
Τύπος Δείγματος	:	ΝΕΡΟ		
Ημ/νία Λήψης	:	31/07/2017	Ημ/νία Έναρξης	: 01/08/2017
Ημ/νία Παραλαβής	:	01/08/2017	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 04/08/2017
Κωδικός Δείγματος	:	**27310521**	Σημείο Δειγματοληψίας	: ΚΡΗΝΗ
Περιγραφή Δείγματος	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - ΚΡΗΝΗ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ)**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια Αποτελεσμάτων

1. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο μας, η δειγματοληψία έγινε από το προσωπικό του πελάτη.

2. Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 27310521 της υπ' αριθμ. 892/τεύχος Β'/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2/2600/2001 (ΕΚ).

3. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2/2600/2001 (ΕΚ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 892/τεύχος Β'/11-07-2001), ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2/2600/2001 (ΕΚ).

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
DVM, MSc - Κτηνίατρος - Υγιεινολόγος
Α' Βαθμίδας Υγειονομικής Περιφέρειας

Η παρούσα δοκιμή πιστοποίησης αφορά μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα προϊόντων είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα. Η παρούσα δοκιμή πιστοποίησης δεν πρέπει να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή. Η δειγματοληψία δεν διαπιστεύεται.