αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : **17-0847-004-0520-01**
Ημερ/νία Παραλαβής : **07/08/2017**

Αριθ. Σελίδας : **1**

Σταδίου 104 Άγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

ISO 17025

ΕΣΥΔ

Σελίδα 102

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 35200, ΑΘΗΝΑ**			
Τύπος Δείγματος	:	ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ			
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	31/07/2017	Ημ/νία Έναρξης Εργαστηρίου	:	01/08/2017
Ημ/νία Παραλαβής	:	01/08/2017	Ημ/νία Λήξης Εργαστηρίου	:	04/08/2017
Αριθμός Δείγματος	:	**27310520**	Τύπος Δειγματοληψίας	:	ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΠΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ (ΠΑΡΑΛΛΗ)**			

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανώμαλη Ανάπτυξη	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανώμαλη Ανάπτυξη	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σημειώσεις

1. Η ημερομηνία δειγματοληψίας δηλώθηκε από τον πελάτη, η οποία δεν αποτελεί διαπιστευμένη δραστηριότητα του εργαστηρίου.

2. Η δειγματοληψία του σημείου 27310520 έγινε από τον πελάτη, σύμφωνα με τις οδηγίες, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου του εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 892/ηε/11-07-2001), Φ.Ε.Κ. Β'2/2600/2001 (ΦΕΚ