αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αριθ. Μητρώου : **16-0847-004-0379-01**
Ημερομηνία : **05/07/2016**

Σελίδα : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συμμετοχή
Αριθ. 102

Χρυσ. Μυλλή 104 Αγ. Παρασκευή 153 42
Τ. Θεοδωρόπουλος: Λεω. Μεσογείων 127 Χ?. Εν. Μουσούρη 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Δemail: waternet@ergastiria.gr Δwebsite: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 35200, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ**		
Τύπος δείγματος	:	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	:	27/06/2016	Ημ/νία παραλαβής	: 28/06/2016
Ημ/νία έναρξης	:	28/06/2016	Ημ/νία ολοκλήρωσης	: 01/07/2016
Αριθμός πρωτοκόλλου	:	**26260379**	Κωδικός πελάτη	: ΑΠ ?Β?ΒΤΑ
Σημείωση πελάτη	:	**?ΑΛΒ Α ΒΒ ΑΒΤΑΒΒ ΑΑΛΑΒΕΑΒ - Α Α ΑΑΒΒ?Β**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Αριθμός αποικιών στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς ειδικές απαιτήσεις	0
Αριθμός αποικιών στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς ειδικές απαιτήσεις	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Η Α Α ΑΑΒΕΑΒΕ

1. Α ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.

2. Η ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 26260379 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 892/Φ1/11-07-2001), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

3. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 892/Φ1/11-07-2001), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Ο Α´ Υπογραφή
Χημικός Αναλύσεων

Δρ. Ιωάννης Μαυρίδης
DVM, Μ.Sc. Διατροφολοίμωξη - Διαχείριση Υγιεινής MSc
Α´ Διευθύνων Σύμβουλος

Η παρούσα δοκιμή πιστοποίησης αφορά μόνο το δείγμα που παρελήφθη από τον πελάτη και δεν αποτελεί πιστοποίηση της παραγωγής ή της διαδικασίας από την οποία προήλθε το δείγμα. Η παρούσα δοκιμή πιστοποίησης δεν μπορεί να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή.