αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου : **16-0847-009-0302-01**
Ημερομηνία : **02/01/2017**

Σελίδα : **1**

ilac-MRA ESYD
Κωδικός Αρ. 102

Σταδίου 104 Άγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	: **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Δήμου Λαμιέων, 35200, Λαμία**		
Τύπος Δείγματος	: Νερό		
Ημ/νία Παραλαβής	: 27/12/2016	Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 28/12/2016
Ημ/νία Έκδοσης	: 28/12/2016	Ημ/νία Λήξης Αναλύσεων	: 31/12/2016
Αριθμός Δείγματος	: **26520302**	Σημείο Δειγματοληψίας	: Λ ΠΟΤΑΜΙΑ
Περιγραφή Δείγματος	: **ΠΑΛΑΙΟ Η ΝΕΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΝΑΒΡΕΣΤΑ ΠΗΓΗ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Ορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια Αποτελεσμάτων

1. Η ποιότητα του δείγματος, ως προς τις παραμέτρους που αναλύθηκαν, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης.

2. Το δείγμα που λήφθηκε από τη δεξαμενή με κωδικό 26520302 και ημερομηνία δειγματοληψίας 27/12/2016, ελήφθη από τον πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή δειγματοληψία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ε.Ε. 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ε.Ε.

3. Η Κ.Υ.Α. 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ε.Ε. 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ της Ε.Ε.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τμήματος
Χημικών Αναλύσεων

Δρ. Χριστόφορος Μιχαηλίδης
DVM, Μ.Sc. Διατροφή Ζώων - Διαχείριση Υγιεινής Τροφίμων MSc
Κτηνίατρος Διαχείρισης Υγιεινής Τροφίμων

Η παρούσα αναλυτική έκθεση αφορά μόνο το δείγμα που αναλύθηκε και δεν μπορεί να αναπαραχθεί μερικώς χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Η Α.Ε. αναλυτικά εργαστήρια αθηνών δεν φέρει ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από δείγματα που δεν έχουν ληφθεί από το προσωπικό της.
* Παράμετρος εκτός πεδίου διαπίστευσης.