αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Μητρώου : **17-0847-004-0514-01**
Ημερομηνία Έκδοσης : **07/08/2017**

Σελίδα : **1**

Σταδίου 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τηλ επικοινωνίας: Φαξ: 210 7470502 127 Π.Τ. Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 142 32
Φαξ: +30 210 7470500-502 Αυτ Υπ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Πελάτης Αιτών	:	**Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λαμίας, 35200, Λαμία**		
Τύπος Δειγματοληψίας	:	Αστικό Νερό		
Ημερομηνία Παραλαβής	:	31/07/2017	Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων	: 01/08/2017
Ημερομηνία Έκδοσης	:	01/08/2017	Ημερομηνία Λήξης Αναλύσεων	: 04/08/2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου	:	**27310514**	Τύπος Δειγματοληψίας	: Τμ ΔΗΛ
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΔΗΛΑΜΑ - ΑΝΑΒΡΥΣΗ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Καθορίζεται	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Δεν Καθορίζεται	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια Αποτελεσμάτων

1. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

2. Η δειγματοληψία έγινε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Λαμίας με πρωτόκολλο 27310514 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

3. Η ΔΕΥΑ Λαμίας ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των αναλύσεων στις 04/08/2017 και ενημερώθηκε για τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Η Διευθύντρια
Τμήματος Αναλύσεων

Δρ. Χριστίνα Μαρκάκη
DVM, Μ.Sc, Διπλωματούχος Κτηνιατρικής - Διατροφολόγος MSc
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηνιατρικής

Η παρούσα αναφορά αφορά αποκλειστικά και μόνο το δείγμα που εξετάστηκε. Η αναπαραγωγή της παρούσας αναφοράς επιτρέπεται μόνο ολόκληρη. Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί πιστοποιητικό καταλληλότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή