αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : **16-0847-009-0298-01**
Ημερ/νία Παραλαβής : **02/01/2017**

Αριθ. Σελίδας : **1**

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισού 104 & Δημ. Γενν 115 27
Τ.Κ. Περιοχή: Άνω Λιόσια 127 Τ.Θ. Ταχ. Γραφείο 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Σελίδα 1 από 2

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 35200, ΕΛΛΑΣ**		
Τύπος Δείγματος	:	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	27/12/2016	Ημ/νία Έναρξης Αναλύσεων	: 28/12/2016
Ημ/νία Παραλαβής	:	28/12/2016	Ημ/νία Λήξης Αναλύσεων	: 31/12/2016
Κωδικός Δείγματος	:	**26520298**	Κωδικός Πελάτη	: ΔΠ 2Β2Π4Α
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΔΑΛΑΒ Η ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΕΞΟΔΟΣ Η ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Προσδιορισμό	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Προσδιορισμό	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

1. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της εταιρείας, η οποία είναι διαπιστευμένη κατά ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τις δοκιμές που αναφέρονται στο πεδίο διαπίστευσης.

2. Βάσει της Υ.Α. Γ4/Γ.Π.οικ.80090/2017 (ΦΕΚ 336/Β/2017) η παράμετρος Escherichia coli αντικαθιστά την παράμετρο Κολοβακτηριοειδή, ως δείκτης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης του νερού κατανάλωσης από τον άνθρωπο.

3. Η Υ.Α. Γ4/Γ.Π.οικ.80090/2017 (ΦΕΚ 336/Β/2017) τροποποίησε και συμπλήρωσε την Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του νερού κατανάλωσης από τον άνθρωπο.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
DVM, Μ.Σ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MSc
Α' ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο στο δείγμα που εξετάστηκε και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή της χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
Η ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τη δειγματοληψία, όταν αυτή δεν πραγματοποιείται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της.
* Παράμετρος εκτός πεδίου διαπίστευσης.