αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αρ. Μητρώου Δοκιμής : **14-0847-005-0485-01**
Ημ/νία Παραλαβής : **13/10/2014**

Αρ. Δοκιμής : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Διαπίστευση
Αρ. Μητρώου 102

Σταδίου & Πανεπιστημίου 104 Αγ Δημήτριος 115 27
Τ.Θ. 60000 Αγ. Παρασκευή 127 Τ.Κ. 153 02
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

| | | | |
|---|---|---|---|
| Πελάτης/Διεύθυνση | : **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 35200, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ** | | |
| Τύπος Δείγματος | : ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ | | |
| Ημ/νία Δειγματοληψίας | : 07/10/2014 | Ημ/νία Παραλαβής | : 8/10/2014 |
| Ημ/νία Έναρξης | : 08/10/2014 | Ημ/νία Ολοκλήρωσης | : 11/10/2014 |
| Αριθμός Δείγματος | : **24410485** | Σημείο Δειγματοληψίας | : ΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| Περιγραφή Δείγματος | : **ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗ - ΔΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ** | | |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | Όριο Ποσοτικοποίησης | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Μικροοργανισμοί 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Δεν Καθορίζεται | 0 |
| Μικροοργανισμοί 37°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | Δεν Καθορίζεται | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Intestinal Enterococci | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

**Σχόλια**

1. Η δειγματοληψία και η μεταφορά του δείγματος, η οποία πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο μας, έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Γ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

2. Η δειγματοληψία έγινε από το εργαστήριο μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Γ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Ο Δ/ντής Εργαστηρίου
Δρ. Αγγελική Μανωλοπούλου
Χημικός Μηχανικός, MSc
Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Η παρούσα δοκιμή αφορά μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε και δεν πρέπει να αναπαραχθεί μερικώς χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Οι μέθοδοι που σημειώνονται με * δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου.