αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός Δελτίου : **14-0847-005-0487-01**
Ημερομηνία Έκδοσης : **13/10/2014**

Σελίδα : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συστήματος Διαπίστευσης
Αρ. Μητρώου 102

Σταδίου & Πανεπιστημίου 104 Άγιος Δημήτριος 115 27
Τηλέφωνο: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 127 Φαξ. Επικοινωνίας 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης/Διεύθυνση	:	**Υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Καρυστίας, Καρύστου 1, 35200, Αιδηψός**		
Τύπος Δείγματος	:	Νερό Πόσιμο		
Ημερομηνία Παραλαβής	:	07/10/2014	Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων	: 8/10/2014
Ημερομηνία Λήξης	:	08/10/2014	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αναλύσεων	: 11/10/2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου	:	**24410487**	Σημείο Δειγματοληψίας	: Δημοτικό Σχολείο Αιδηψού
Περιγραφή Δείγματος	:	**Δείγμα από βρύση - Δημοτικό Σχολείο**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανιχνεύσιμη Συγκέντρωση	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανιχνεύσιμη Συγκέντρωση	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σχόλια Αποτελεσμάτων

1. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη, η υπηρεσία δεν είναι διαπιστευμένη για τη δειγματοληψία.

2. Η ανάλυση του δείγματος έγινε στο εργαστήριο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 24410487 και ημερομηνία παραλαβής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

3. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δεν είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από δείγματα που δεν έχουν ληφθεί από το προσωπικό του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 98/83/ΕΚ.

Η Διευθύντρια Εργαστηρίου
Μαρία Σταυρίδου

Δρ. Ιατρικής Μικροβιολογίας - Διδάκτωρ Ιατρικής MSc
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο στο δείγμα που εξετάστηκε και δεν μπορεί να αναπαραχθεί μερικώς χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δεν είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από δείγματα που δεν έχουν ληφθεί από το προσωπικό του εργαστηρίου.
* Παράμετρος δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης.