αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μητρώου : **14-0847-005-0488-01**
Ημερομηνία : **13/10/2014**

Σελίδα : **1**

ilac-MRA ESYD
Ισχύει από 2012-10-29

Σταδίου 104 Άγιος Στέφανος 115 27
Τηλ. Επικοινωνίας: Αθ. Παπαδοπούλου 127 Χαϊδάρι 142 32
Τηλέφωνο: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	:	**Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λαμίας, 35200, Λαμία**		
Τύπος Δείγματος	:	Νερό		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	07/10/2014	Ημ/νία Παραλαβής	: 8/10/2014
Ημ/νία Έναρξης	:	08/10/2014	Ημ/νία Ολοκλήρωσης	: 11/10/2014
Αριθμός Δείγματος	:	**24410488**	Τύπος Δειγματοληψίας	: Τυχαία
Σημείο Δειγματοληψίας	:	**ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΕΞΟΔΟΣ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Διάταξη	0
Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Διάταξη	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Σημειώσεις

1. Η δειγματοληψία και η μεταφορά του δείγματος, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον πελάτη δεν διέπεται από τις απαιτήσεις διαπίστευσης του εργαστηρίου.

2. Το δείγμα που λήφθηκε από το σημείο δειγματοληψίας 24410488 αναλύθηκε, όπως ορίζει η οδηγία 2000/60/ΕΚ και η ΚΥΑ 892/τ.Β'/11-07-2001), η οποία τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001).

3. Η ΚΥΑ αναφέρει ότι σε περίπτωση που η παρουσία κολοβακτηριοειδών σε δείγμα πόσιμου νερού οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, η παρουσία τους δεν αποτελεί παράβαση, εφόσον δεν ανιχνεύονται σε επόμενο δείγμα που λαμβάνεται σε απόσταση τουλάχιστον 48 ωρών από το προηγούμενο. Η ΚΥΑ αναφέρει επίσης ότι η παρουσία κολοβακτηριοειδών σε δείγμα πόσιμου νερού δεν αποτελεί παράβαση της ΚΥΑ 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), εφόσον δεν ανιχνεύονται σε επόμενο δείγμα που λαμβάνεται σε απόσταση τουλάχιστον 48 ωρών από το προηγούμενο.

Για τον Πάροχο Υπηρεσιών
Εξουσιοδοτημένος Υπογράφων

Παπαδοπούλου Αναστασία
DVM, Υπεύθυνη Εργαστηρίου - Διευθύντρια Εργαστηρίου MSc
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εργαστηρίου

Η παρούσα δοκιμή αφορά μόνο το δείγμα που εξετάστηκε και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Το αποτέλεσμα δεν αφορά τη συμμόρφωση του δείγματος με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 892/τ.Β'/11-07-2001 και της ΚΥΑ 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001).
* Παράμετρος εκτός πεδίου διαπίστευσης.