ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34
Ταχ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνα : 210-8921044-5-6, 210-8921009
Ηλ. Διεύθυνση (e-mail) : chemlab@eody.gov.gr
Πληροφορίες : Γ. Παπαγεωργίου
Αρ. Κ.Π. εισ. εγγράφου : ΚΠ 19545-2026 / 12-10-2026
Κωδ. Έκθεσης Αποτελεσμάτων : ΚΕΔΥ/2026/Χ/339

Αρ. 1438

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

[Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525/Β/25.05.2023)]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αποστέλλουσα Αρχή: Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μερ/νας Τμήμα Περιβ/κής Υγ/νής & Υγ/κού Ελ/χου Π.Ε. Φθιώτιδας
Υπηρεσία Δειγματοληψίας: Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μερ/νας Τμήμα Περιβ/κής Υγ/νής & Υγ/κού Ελ/χου Π.Ε. Φθιώτιδας
Περιγραφή δείγματος (ων): Κατάλληλη συσκευασία

Αρ. πρωτ. Αποστέλλουσας Αρχής / Ημ/νία: 283829 / 12-10-2026
Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 283829 / 12-10-2026
Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: Κανονική#

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος	Σημείο λήψης δείγματος	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Αναλύσεις - Μέθοδοι																
			ΑΡΗΑ: 2023							Εσωτερική Μέθοδο βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10304-1:2007(Ε)*							Εσωτερική Μέθοδο βασισμένη στα ΕΛΟΤ ΕΝ 1484:1997 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20236:2021(Ε)*	Εσωτερική Μέθοδο βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20236:2021(Ε)*	Συμμόρφωση[4] αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ Δ1(δ) / ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525 / Β / 25.05.2023) για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα
			4500-H+ B	2510 B	2320 B		2340 C*	3500-Ca B*	3500-Mg B*										
			pH (25 °C)	Αγωγιμότητα μS/cm (25,0 °C)	Αλκαλικότητα (mg $CaCO_3$/L)	HCO_3^- (mg /L)	Σκληρότητα (mg $CaCO_3$/L)	Ασβέστιο (mg Ca^{2+}/L)	Μαγνήσιο (mg Mg^{2+}/L)	Φθοριόντα (mg F^-/L)	Χλωριόντα (mg Cl^-/L)	Νιτρώδη (mg NO_2^-/L)	Θειϊκά (mg SO_4^{2-}/L)	Βρωμιόντα (mg Br^-/L)	Νιτρικά (mg NO_3^-/L)	Φωσφορικά mgPO_4^{3-} /L	Μη Πτητικός Οργανικός Άνθρακας, NPOC, mg/L[5]	Ολικό Άζωτο, TN, mg/L[5]	
7	Αρκίτσα	000950	7,9	639	250	304	280	60,1	31,6	0,3	55,2	<0,03	6,7	<1,0	2,4	<1,0	<1,00	<1,00	NAI
8	Σκάλα Αταλάντης	000951	7,7	788	317	387	370	74,1	45,0	0,1	38,1	<0,03	18,7	<1,0	43,5	<1,0	<1,00	10,62	NAI
9	Αταλάντη	000952	7,8	804	319	389	380	66,1	52,2	0,1	50,0	<0,03	20,2	<1,0	29,4	<1,0	<1,00	7,05	NAI
10	Λιβανάτες	000953	7,7	700	311	379	345	68,1	42,5	0,1	34,8	<0,03	7,1	<1,0	4,9	<1,0	<1,00	1,35	NAI
11	Τραγάνα	000954	7,8	731	375	457	390	54,1	62,0	<0,1	18,3	<0,03	9,1	<1,0	5,5	<1,0	<1,00	1,46	NAI
12	Άγιος Ιωάννης Θεολόγος Μαλεσίνας	000955	7,7	884	320	390	375	96,2	32,8	<0,1	88,5	<0,03	8,0	<1,0	15,3	<1,0	<1,00	3,65	NAI
Παραμετρική Τιμή[1]			6,5≤pH≤9,5[2]	2.500 (20°C)						≤1,5	≤250	≤0,50[(3)]	≤250		≤50				

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:#Τα δείγματα παρελήφθησαν στους 12,5°C εντός οκταώρου από τη δειγματοληψία, *:εκτός πεδίου διαπίστευσης, [1]: Οι παράμετροι για τις οποίες δεν δηλώνεται παραμετρική τιμή δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω νομοθεσία, [2]:Για το μη ανθρακούχο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία η κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε 4,5 μονάδες pH, [3]: Η τιμή τροποποιείται σε 0,10 mg/L για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας, [4]: Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές, [5]: Οι αναλύσεις του NPOC και TN έγιναν σε διηθημένο δείγμα.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος/των: 12-10-2026 / 15:05

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: 13-10-2026

Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων: 30-10-2026

Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων: 09-11-2026

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αγγελική Χαλδούπη
Χημικός, MSc
Ημ/νία: 11-11-2026

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Χημικός, MSc
Ημ/νία: 11-11-2026

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα δείγματα που εξετάσθηκαν, όπως αυτά παρελήφθησαν. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά.

Δήμος Αρκιτσας
Αρ.Πρ. : 49685
Ημ.Πρ. : 23/11/2026